

**תעודת בדיקה מספר 9953300195**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : פולי פח בית שמש מפעלים (1991) בע"מ  
 מענו : ת.ד. 1024 בית שמש 99100  
 תאריך ההזמנה : 2019/04/18

**תאור המוצר**

צמר מינרלי  
 הדגם הנבדק : STONEWOOL PANEL תאורו: צמר סלעים לא מצופה  
 יצרן : RAVABER YAPI  
 ארץ יצור : טורקיה

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך : 2019/05/26 הנוטל: בא כח המכון  
 גודל המדגם : 2  
 מספר שטר מטען : 2301238304  
 נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2019/04/18  
 מספר חשבון ספק: 2019000000167 מיום: 2019/04/09 שם ספק : RAVABER YAPI  
 שם ארץ יבוא : טורקיה

**מהות הבדיקה**

התאמה לסעיפים: 105.7-סימון, 313-בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה של התקן הישראלי ת"י 751 - צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים, מדצמבר 1993

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.  
 המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.  
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2019/05/29

שם החותם: ברלין גנאדי

שם החותם: גורה רכרדו

תאריך הדפסה מקורי

**תעודת בדיקה מספר 9953300195**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	הערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
105.7	סימון	הסחורה נושאת תווית אזהרה כנדרש בתקן	מתאים
313	בדיקת סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה	סיווג A1 לפי ת"י 755 (2013) ללא בדיקה בהתאם להחלטה של הוועדה האירופית	מתאים
		מתאים לייעוד המוצר לפי ת"י 921 (2016), גליון תיקון מס' 4 (אוקטובר 2018)	